


## Prüfadapter SLK 7 | SLK 7 testing device



## Übersicht | Overview

- 1) Leitungen für Spannungsversorgung | Cables for mains supply
- 2) Gehäuseteil Rückseite | Housing - back
- 3) Prüfkontaktstifte | Testing contact pins
- 4) Griff für manuelle Betätigung | Manual operation handle
- 5) Bohrungen für Befestigungsschrauben | Holes for fastening screws
- 6) Gehäuseschrauben | Housing screws
- 7) Gehäuseteil Vorderseite | Housing - front

## 1. Allgemeine Hinweise | General Information

- 1) Der Prüfadapter darf ausschließlich von Fachpersonal zur Prüfung für die Electro Terminal SLK7 Leuchtenanschlussklemme verwendet werden.  
*The testing device must be used only by specialists for testing the Electro Terminal SLK7 luminaire connection terminal.*



### Achtung!

Um die Sicherheit in der Anwendung zu gewährleisten, ist es unerlässlich, dass Sie vor der Verwendung des Prüfadapters diese Bedienungsanleitung sorgfältig und vollständig lesen und die zu beachtenden Punkte befolgen.

### Caution!

To ensure safety in use, it is essential that you read this user manual carefully and completely before using the testing device and that you follow the steps described in this manual.

## 2. Sicherheitshinweise | Safety

- Für die Spannungsversorgung dürfen nur die vom Hersteller vorgesehenen Leitungen verwendet werden. | *Only the cables provided by the manufacturer may be used for the power supply.*
- Dies gilt auch für die Kontaktstifte zur Funktionsprüfung. | *The same applies to the contact pins for functional testing.*
- Der Prüfadapter darf nur mit den maximal vorgesehenen Parametern verwendet werden. | *The maximum parameters defined in this manual may not be exceeded when using the device.*

## 3. Anwendung | Application

- Der Prüfadapter ist während der manuellen Anwendung ausschließlich am Griff (Pos. 4) zu halten. Der Prüfadapter darf erst unter Spannung gesetzt werden, wenn die Klemme bereits kontaktiert ist. | *The testing device must only be held by the handle (part 4) during manual use. Don't connect it to the power supply before plugging it into the terminal.*
- Der Prüfadapter darf nur mit Messsystemen betrieben werden, deren eingestellte Ausgangsparameter die technischen Angaben des Prüfadapters nicht überschreiten. | *The testing device must only be operated with measuring systems whose set output parameters do not exceed the technical specifications of the testing device.*




### Achtung!

Vor Inbetriebnahme des Prüfadapters das Gehäuse auf mechanische Beschädigungen kontrollieren.  
Bei Beschädigung am Gehäuse darf der Prüfadapter nicht weiter verwendet werden!

### Caution!

Check the housing for mechanical damage before starting up the test adapter.  
If the housing is damaged the testing device can no longer be used!



#### 4. Technische Kennwerte | *Technical data*

<b>Parameter</b>	
Bemessungsspannung:	500 V AC
Bemessungsstrom:	10 A
Messkategorie:	CAT II
Schutzart:	IP00
Aussetzbetrieb:	max. Prüfzeit 30 sec. / Pause min. 5 sec.

<b>Parameters</b>	
<i>Rated voltage:</i>	500 V AC
<i>Rated current:</i>	10 A
<i>Measurement category:</i>	CAT II
<i>IP protection level:</i>	IP00
<i>Intermittent:</i>	max. test time 30 sec. / min. pause 5 sec.

<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Lagertemperatur:	-20°C ... +60°C
Arbeitstemperatur:	+5°C ... +50°C
Relative Luftfeuchte:	max. 75%, Betauung ist auszuschließen
Einsatzort:	nur in Innenräumen
Verschmutzungsgrad:	2

<b>Environmental conditions:</b>	
<i>Storage temperature:</i>	-20°C ... +60°C
<i>Operating temperature:</i>	+5°C ... +50°C
<i>Relative air humidity:</i>	max. 75%, no condensation
<i>Use:</i>	only Indoors
<i>Pollution degree:</i>	2

#### 5. Wartung und Reinigung | *Maintenance and cleaning*

- Eine besondere Wartung des Gehäuses ist nicht erforderlich. Achten Sie auf eine saubere Oberfläche. Verwenden Sie zur Reinigung ein leicht feuchtes Tuch. Vermeiden Sie den Einsatz von Putz-, Scheuer- oder Lösungsmitteln. | *No special maintenance of the housing is required. Make sure that the surface is clean. Use a slightly damp cloth for cleaning. Avoid the use of cleaning agents, abrasives or solvents.*
- Bei Reinigungs- und Wartungsarbeiten ist der Prüfadapter allpolig spannungsfrei zu setzen. Sämtliche Wartungsarbeiten sind von Fachpersonal durchzuführen. | *The testing device must be disconnected from all poles for cleaning and maintenance work. All maintenance work must be carried out by specialists.*
- Für den Austausch der Prüfkontaktstifte (Pos. 3) dürfen nur die Federkontaktstifte mit der Typennummer F58511B105G300 verwendet werden. | *Only spring contact pins with type number F58511B105G300 may be used to replace the test contact pins (part 3).*

#### 6. Produktsupport | *Product support*

Bitte wenden Sie sich im Bedarfsfall an:

Electro Terminal GmbH & Co KG  
 Telefon: +43 512 3321  
 Telefax: +43 512 3321 81  
 E-Mail: office@electroterminal.com

Please contact Electro Terminal in case you need support:

Electro Terminal GmbH & Co KG  
 Telephone: +43 512 3321  
 Fax: +43 512 3321 81  
 E-Mail: office@electroterminal.com